

Castellón, 28 de Diciembre de 2020

Se realiza el ensayo de tracción inicial sobre el soporte facilitado por la empresa ANDARAGÓN, se trata de un panel llamado **Tabihaus**. El ensayo se realiza según la **Norma UNI EN 1015-12:2002**, utilizamos los productos **Keraklima Eco** y **H40 Gel**.

Resultado a 7 días con **Keraklima Eco** $\geq 0,27$ N/mm²

Resultado a 7 días con **H40 Gel** $\geq 0,37$ N/mm²

Se emite el presente documento a solicitud del interesado, para los usos que él estime conveniente.



Germán Ferrís
Centro de Estudios
KERAKOLL IBÉRICA, S.A.

www.kerakoll.com

KERAKOLL IBÉRICA S.A. – Carretera de Alcora, Km. 10,450 – 12006 Castellón de la Plana – España
Tel. +34 964 251 500 – Fax +34 964 241 100 – e-mail: info@kerakoll.es

C.I.F. A-12331435. Inscrita en el Registro Mercantil de CASTELLÓN, TOMO 594, LIBRO 161, FOLIO 101, HOJA N.º CS 4393, INSC. I.ª SECC. G.